

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

شماره: ۰۰-۰۵۱۷

پیوست: ندارد



شرکت بازرسی آستا

تهران  
بلوار مرزداران  
بین اطاعتی و سرسبز  
پلاک ۱۴ - طبقه ۵ - واحد ۹  
تلفن: ۰۲۱-۴۹۱۹۷۰۰۰  
۰۲۱-۴۴۲۸۲۹۰۴  
۰۲۱-۸۶۱۱۲۵۶۰  
www.astaco.ir  
info@astaco.ir

## موضوع: آماده سازی دیگ بخار جهت تست

احتراما خواهشمند است مراحل آماده سازی به شرح ذیل جهت بازرسی بویلر در روز ..... مورخ ..... صورت پذیرد:

- بویلر از مدار خارج و کاملاً سرد باشد.
- درب جلو و عقب بویلر باز شده باشد.
- در صورت وجود دوده، کوره و صفحات جلو و عقب دوده زدایی گردد.
- کلیه اتصالات از جمله خروجی بخار، خروجی تخلیه، خروجی سوپاپ اطمینان، خروجی لول کنترلها و آبناها از مدار خارج و محل آنها بوسیله درپوش مسدود گردد.
- بویلر پر از آب و آماده تست هیدرواستاتیک باشد.
- پرسنل و تجهیزات جهت باز نمودن دریچه های بازرسی حضور داشته باشند.

با احترام

شرکت مهندسی و بازرسی فنی

آستا

